

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02438

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021883

Общество с ограниченной ответственностью «СОУЭ «Тромбон». Адрес: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 2, пом. 76. ОГРН:1126230002612. Телефон: +7 (491) 229-68-41. Факс: +7 (491) 250-21-88. E-mail: info@trombon.org

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СОУЭ «Тромбон». Адрес: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 2, пом. 76. ОГРН:1126230002612. Телефон: +7(491) 229-68-41. Факс: +7 (491) 250-21-88. E-mail: info@trombon.org

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система обратной речевой связи «ТРОМБОН-СОРС» в составе: пульт диспетчера «Тромбон – СОРС-ПД», исполнения 1, 2; локальный блок связи «Тромбон – СОРС-ЛБС», исполнения Н, Н1, С, С1; абонентское вызывное устройство «Тромбон – СОРС-АВУ», исполнения Н, Н1, В, В1, Т, Т1, выпускаемая по ТУ 26.30.50.129-002-37845583-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.129

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ---- - - - -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. №234-ФЗ, от 3.07.2016 г. №301-ФЗ, от 29.07.2017 г. №244-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» с изменением № 1, № 2, пункты: 7.2.8, 7.2.10, 7.4.3 б), 7.4.3 в), 7.6.1.1, 7.6.1.2, 7.6.1.4, 7.6.1.5, 7.6.1.6, 7.6.1.14, 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-16/10-2018 от 10.10.2018 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 295-ЭР/18 от 28.09.2018 г. испытательной лаборатории ЗАО НИЦ «САМТЭС», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ40, внесен в реестр аккредитованных лиц 01.08.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акты о результатах анализа состояния производства № 130/ОС-18 от 10.07.2018 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

#### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 26.30.50.129-002-37845583-2018. Инструкции по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.10.2018 по 10.10.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*М.И. Кондауров*  
ПОДПИСЬ

М.И. Кондауров

инициалы, фамилия

*В.М. Морозов*  
ПОДПИСЬ

В.М. Морозов

инициалы, фамилия